



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00722/21

Серия **RU** № **0346140**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342  
Основной государственный регистрационный номер 1197746748099.  
Телефон: 74952155015 Адрес электронной почты: info@yalca.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, нормально закрытые в дымовом исполнении, типа ЯКД-3, с электромагнитным или электромеханическим (с возвратной пружиной или реверсивным) приводами, прямоугольного сечения, габаритными размерами: по ширине от 250 до 1200 мм, по высоте от 250 до 1000 мм (гидравлическим диаметром не более 1000 мм). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.12-004-42844738-2021 «Клапаны противопожарные ЯКП, ЯКД».  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80 990 7

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1227/12-2021

от 22.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 794-СС/07-2021 от 27.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".  
Схема сертификации: Gc

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости нормально закрытого клапана в дымовом исполнении, типа ЯКД-3 – E120.

Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69.  
Средний срок службы клапанов при отсутствии огневого воздействия – не менее 6 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.12.2021 **ПО** 26.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Председатель Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович (ф.и.о.)