



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01178/22

Серия **RU** № **0394087**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"  
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение 1, комната 73, офис 342  
 Основной государственный регистрационный номер 1197746748099.  
 Телефон: 74952155015 Адрес электронной почты: info@yalca.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение 1, комната 73, офис 342

**ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки ЯВР-1-ДУ600, типоразмерного ряда от 2,5 до 14. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-006-42844738-2021 «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ (КРЫШНЫЕ) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОЖАРЕ, ЯВР-1 ДУ; ЯВКВ ДУ; ЯВКВ ДУ».  
 Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8414 59 400 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № НМ93-206/05-2022 от 29.06.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 794-СС/07-2021 от 28.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".  
 Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость" (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости радиального вентилятора марки ЯВР-1-ДУ600 составляет 2,0 часа при температуре 600°C. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. Срок хранения - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок службы - не менее 5 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.06.2022 **ПО** 28.06.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна (Ф.И.О.)