



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00800/22

Серия **RU** № **0368688**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342  
Основной государственный регистрационный номер 1197746748099.  
Телефон: 74952155015. Адрес электронной почты: info@yalca.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛКА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 109544, Россия, город Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342

**ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы вытяжные осевые дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа: ЯВОС-ДУВ 400, типоразмерного ряда от 4 до 12,5. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-003-42844738-2021 «Вентиляторы осевые для удаления газов, возникающих при пожаре, ЯВОС-ДУВ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НМ93-009/01-2022 от 17.01.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93) акта анализа состояния производства № 794-СС/07-2021 от 28.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов – 2 часа при температуре 400°C. Условия хранения вентиляторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения вентиляторов с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию не более 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации вентилятора – 12 месяцев. Срок службы – 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.01.2022

ПО

27.01.2027

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович  
(с.и.о.)

Филатова Александра Викторовна  
(с.и.о.)