



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00656/21

Серия **RU** № **0346092**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЯЛКА» (ООО «ЯЛКА»). Место нахождения (адрес юридического лица): 109544, Россия, город Москва, улица рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342. Основной государственный регистрационный номер: 1197746748099. Телефон: +74952155015. Адрес электронной почты: info@yalca.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЯЛКА» (ООО «ЯЛКА»). Место нахождения (адрес юридического лица): 109544, Россия, город Москва, улица рабочая, дом 93, строение 2, помещение I, комната 73, офис 342. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241020, Россия, Брянская область, город Брянск, Московский проспект, дом 86. Основной государственный регистрационный номер: 1197746748099.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов:
 - радиальные, марки ЯВР-1-ДУ 400 типоразмерного ряда от 2,5 до 14;
 - радиальные крышные с выбросом потока газовых смесей в сторону, марки ЯВКС-ДУ 400, типоразмерного ряда от 3,55 до 12,5;
 - радиальные крышные с выбросом потока газовых смесей в верх, марки ЯВКВ-ДУ 400, типоразмерного ряда от 3,55 до 12,5; выпускаемые в соответствии с ТУ 28.25.20-002-42844738-2021 «Вентиляторы радиальные (крышные) для удаления газов, возникающих при пожаре, ЯВР-1 ДУ; ЯВКС ДУ; ЯВКВ ДУ»
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-1112/11-2021 от 26.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 739-СС/07-2021 от 12.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
 Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов марок: ЯВР-1-ДУ 400, ЯВКС-ДУ 400, ЯВКВ-ДУ 400 – 2 часа при температуре 400°С. Условия хранения вентиляторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения вентиляторов – не более 24 месяцев с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации вентилятора – 12 месяцев. Срок службы – не менее 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2021 **ПО** 25.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович (ф.и.о.)